

OBEC ŠPANIA DOLINA

OCÚ 113/2017 – Ra

V Španej Doline: 14. 07. 2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Obec Špania Dolina, zastúpená starostkou obce **Mgr. Martinou Wilhelmerovou**, v zmysle § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 zák. č. 364/2004 Z.z. Zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti – Lucia Bretscherová, Buechlenweg 8b, 8805 Richterswill, Švajčiarsko, ktorá podala na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na vodnú stavbu studne, jej kolaudáciu, ako aj čerpanie vody za účelom odberu podzemných vôd na pozemku parc. č. KN-C 117 v k. ú. Špania Dolina

u d e ľ u j e

pre žiadateľa: Lucia Bretscherová, Buechlenweg 8b, 8805 Richterswill, Švajčiarsko:

- v zmysle § 21 ods. (1) písm. b) bod 1., ods. (2) a ods. (4) zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
- v zmysle § 26 ods. (1), (2) a (4) zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
- v zmysle § 29 zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
- v zmysle § 73 zák. č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
- v zmysle § 82 zák. č. 50/1976 Z.z. v znení noviel
- v zmysle § 88a zák. č. 50/1976 Z.z. v znení noviel
- v súlade s ustanovením zák. č. 71/1967 Z.z. v znení noviel

I.

d o d a t o č n é p o v o l e n i e odber podzemných vôd

z kopanej studne na pozemku parc. č. KN-C 117 v k. ú. Špania Dolina.

Podmienky odberu podzemných vôd:

1. Povolené množstvo odoberaných podzemných vôd: $Q = 0,04$ l/s.
2. Účelom povolenia je čerpanie podzemnej vody na zásobovanie domu č. 20 vodou, umiestneného na pozemkoch parc. č. KN-C 120 a 123 v k. ú. Špania Dolina.
3. Merať odobraté množstvo podzemných vôd a dodržiavať limit povoleného odberu.
4. Zaznamenávať mesačné a ročné množstvo odobratých podzemných vôd.
5. V prípade odberu podzemnej vody v množstve nad $15\,000$ m³ ročne alebo nad $1\,250$ m³ mesačne je ten, kto odoberá podzemné vody povinný platiť poplatky za odber a oznamovať údaje o týchto odberoch poverenej osobe (SHMÚ).
6. Povolenie na odber podzemných vôd vstúpi do platnosti dňom nadobudnutia právoplatnosti tohoto dodatočného povolenia na odber podzemných vôd, vodnú stavbu studne s jej súčasťami a jej kolaudáciu - uvedenie do prevádzky a vydáva sa na dobu desať rokov

II. dodatočné povolenie vodnej stavby studne a jej uvedenie do prevádzky

Rozsah a popis povoľovanej stavby:

Stavba pozostáva z vybudovania kopanej studne o hĺbke 4,5 m pod terénom z betónových skruží TBH 39-80 prekrytých betónovou doskou. Vrchných 5 ks skruží je uložených na cementovú maltu a spodné nasucho. Studňa je zaizolovaná do hĺbky 2,5 m ílovým tesnením a 2 m od dna obsypaná kamenivom zrnitosti 1-4 mm. Medzi ílovým tesnením a obsypom z kameniva je hlinitý zhutnený zásyp. Dno studne je opatrené vrstvou piesku v hrúbke 0,4 m. Do studne je osadené sacie potrubie ukončené 0,5 m nad pieskovou vrstvou sacím košom. Plášť studne dostatočne vyčnieva nad okolitý terén. Čerpanie vody zo studne je zabezpečené ponorným čerpadlom EBARA typ IDROGO M 40/15A. Súčasťou čerpadla je aj plavákový spínač, ktorý slúži na ochranu čerpadla pred chodom bez vody (nasucho). Voda zo studne je odvádzaná vodovodnou prípojkou pozostávajúcou z potrubia PE rúr D 25-PE v dĺžke 91,6 m. Potrubie je uložené v nezamrzajúcej hĺbke v zemnej ryhe na pieskovom lôžku. V súbehu s prívodným polyetylénovým potrubím je vedený prívodný elektrický kábel. To znamená, že elektrický rozvod napojenia čerpadla začína v existujúcom elektrickom rozvážači v dome a končí v samotnom čerpadle osadenom priamo v studni. Rozvážač je dobrojený o jednopólový istič In = 16A/B. Samotné čerpadlo je automaticky spínané tlakovým spínačom OEZ TSA Jp 1MPa, AC3 400V/10A, do ktorého je privedený z domu - z nového jednofázového ističa In=16A/B nový el. kábel CYKY - J 3x2,5 mm². Z tohto tlakového spínača, ktorý je osadený na vodovodnom potrubí pri tlakovej nádobe na vodu s objemom 60 l je vedený spolu s vodovodným polyetylénovým potrubím DN 25-PE v jednom výkope el. kábel CYKY - J 5x2,5 mm² (s rezervou), ktorý je ukončený vo vodotesnej krabici ACEDUR IP 67 v studni nad úrovňou terénu. V tejto krabici je napojený prívodný el. kábel s originálnym káblom z ponorného čerpadla typu IDROGO M 40/15A na 230V s el. príkonom 1,10 kW. Súčasťou tohto čerpadla je aj plavákový spínač, ktorý slúži na ochranu čerpadla pred chodom bez vody (nasucho). Takto zapojené čerpadlo sa automaticky spúšťa po poklese tlaku vody v nádrži pod 0,15 MPa. Po načerpaní vody do nádrže a pri dosiahnutí horného vypínacieho tlaku sa čerpadlo automaticky vypne. V prípade, že by hladina vody klesla až na úroveň ponorného čerpadla pod nastavenú hladinu, plavákový spínač, ktorým je čerpadlo vybavené, automaticky odpojí prívod elektrickej energie do čerpadla a zabráni tak chodu čerpadla bez vody, a teda jeho poškodeniu. Projektovú dokumentáciu studne, ako aj jej súčastí vypracoval Peter Vlček, odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osvedčením SKSI č.j. T2-138/2002 - projektovanie vodohospodárskych stavieb v súčinnosti s Ing. Michalom Gajdošom, odborne spôsobilým autorizovaným stavebným inžinierom - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb /3672*A*5-3/ a s RNDr. Miroslavom Drahošom - HYDROS - zodpovedným riešiteľom hydrogeologickej úlohy.

Pre užívanie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
2. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím a každá zmena v užívaní musí byť vopred povolená príslušným vodoprávnym úradom.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri jej odstránení vodoprávnemu úradu.
4. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo znečistenia podzemných vôd, ako aj hygienických závad, aby nedošlo k znehodnoteniu stavby a aby sa čo najviac predĺžila jej užívatelnosť.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia overená vodoprávnym úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním.

Na tomto novom prejednávaní a rozhodovaní o dodatočnom povolení na vodnú stavbu studne s jej súčasťami, na jej kolaudáciu, ako aj na čerpanie vody za účelom odberu podzemných vôd neboli v stanovenom termíne vznesené žiadne návrhy, ani pripomienky.

Všeobecné ustanovenie:

Toto rozhodnutie je súčasne rozhodnutím o prípustnosti stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel.

Jedna sada projektu ostáva na tunajšom úrade pre potreby evidencie agendy preneseného výkonu štátnej vodnej správy.

V novom konaní bolo spisu priradené aktuálne vytvorené číslo príslušného roka.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad na základe rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica preskúmal v novom konaní žiadosť žiadateľky Lucii Bretscherovej, Buechlenweg 8b, 8805 Richterswill, Švajčiarsko o vydanie dodatočného povolenia na vodnú stavbu studne na pozemku parc. č. KN-C 117 v k. ú. Špania Dolina, na jej súčasť, ako aj na jej prevádzku a čerpanie podzemnej vody ako zdroja úžitkovej vody na zásobovanie domu č. 20 vodou, umiestneného na pozemkoch parc. č. KN-C 120 a 123 v k. ú. Špania Dolina.

Stavebník preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 25, že je vlastníkom predmetných pozemkov. K žiadosti doložil kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením miesta osadenia studne a domu spolu s trasou prípojky k domu. Povolenie užívať stavbu: „Prestavba domu č. 20 a,b – Špania Dolina“ deklaroval žiadateľ kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Bystrici. Žiadateľ doložil k žiadosti schválený zdravotnícky výkres rekonštrukcie domu so zakreslením prívodu vody do domu a odvedenia odpadovej vody kanalizačnou prípojkou do žumpy, kompletnú dokumentáciu kopanej studne na pozemku parc. č. KN-C 117, k. ú. Špania Dolina (pre dom umiestnený na pozemkoch parc. č. KN-C 120 a 123, k. ú. Špania Dolina), ako aj jej súčasť, teda projekt kopanej studne s vodovodnou prípojkou, projekt stavby zabezpečenia napojenia čerpadla vody na zdroj elektrickej energie, výkres skutočného zamerania trasy podzemného kábla CYKY-J5x2,5 a miestneho vodovodu, hydrogeologické posúdenie domovej studne s príslušnými podkladmi, hydrogeologickým prieskumom, overovacou čerpacou skúškou, ako aj záverečným hodnotením preskúmaného, že odber podzemnej vody z domovej studne p. Bretscherovej nemôže v žiadnom prípade negatívne ovplyvniť vrtnú studňu p. Baláža, ďalej podklady územného rozhodovania, vyjadrenia o podzemných vedeniach (napriek tomu, že stavba už stojí), teda všetky zákonom požadované podklady a súčinnosť v rámci dokazovania, ako aj doklady o zaplatení správneho poplatku podľa sadzovníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Obec Špania Dolina oznámila verejnou vyhláškou začatie konania, nariadila ústne pojednávanie a po prešetrení vydala rozhodnutie o dodatočnom povolení na vodnú stavbu studne, ako aj na jej prevádzku na účely čerpania podzemnej vody ako zdroja úžitkovej vody na pozemku parc. č. KN-C 117 v k. ú. Špania Dolina. Účastník konania Ing. Branislav Baláž podal voči vydanému rozhodnutiu odvolanie. Prvostupňový orgán v zmysle § 57 ods. 2 správneho poriadku odstúpil napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Okresný úrad rozhodnutie zrušil a vec vrátil správne orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. Prvostupňový orgán sa v novom prejednávaní a rozhodovaní v zmysle § 59 ods. 3 správneho poriadku pridržal právneho názoru odvolacieho orgánu, nakoľko je ním viazaný. Vychádzajúc z názoru odvolacieho orgánu, že ide o stavbu ako celok (súčasť stavby, bez ktorých by nebola schopná prevádzky) – teda studne, vodovodnej prípojky a zabezpečenia napojenia čerpadla vody na zdroj elektrickej energie, ako malo byť podľa názoru odvolacieho orgánu povolené, ako aj to, že p. Ing. Branislav Baláž je v takom prípade účastníkom konania; prvostupňový orgán nevyhlásil Ing. Branislava Baláža z konania a pokračoval v konaní povoľovaním predmetnej stavby spolu s jej súčasťami. Žiadateľ doplnil skutočné zameranie trasy prípojky k domu výkresom skutočného zamerania trasy podzemného kábla CYKY-J5x2,5 a miestneho vodovodu, ktoré zároveň korešponduje s príslušnou projektovou dokumentáciou, teda tak ako s projektom zabezpečenia napojenia čerpadla vody na zdroj elektrickej energie, tak aj s projektom studne s vodovodnou prípojkou. Konajúci správny orgán preveril funkčnosť vodnej stavby studne a jej súčasť dňa 07.06.2017 na tvare miesta, pričom zistil, že stavba spolu s príslušenstvom korešponduje (je v súlade) s projektovou dokumentáciou jednotlivých častí. Prvostupňový orgán informoval známych aj neznámych účastníkov konania o novom prejednaní vo veci dodatočného povolenia verejnou vyhláškou a zverejnil aj výkres skutočného zamerania trasy podzemného kábla CYKY-J5X2,5 a miestneho vodovodu, keďže sa studňa v novom konaní povoľuje aj s jej súčasťami. Povolenie na odber podzemných vôd (osobitné

užívanie vôd) možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, vydáva sa na určitý čas a povoľuje sa najneskôr so stavebným povolením. Konajúci správny orgán v súlade s usmernením odvolacieho orgánu prehľadne upravil výrokovú časť rozhodnutia na jednotlivé body tak, aby bol jednoznačne jasný obsah a rozsah povolenia. Konajúci správny orgán taktiež vyzval známych aj neznámych účastníkov konania, aby sa k podkladom vyjadrili a svoje prípadné pripomienky zaslali najneskôr do piatich dní od doručenia upovedomenia verejnou vyhláškou. Konajúci správny orgán nikomu neodoprel ani možnosť nazerania do spisu. Účastník konania Ing. Branislav Baláž viackrát využil v novom prejednávaní možnosť nazerania do spisu, z čoho 1x prostredníctvom svojho zástupcu (Barbora Hrivňáková). Zároveň im boli poskytnuté vyžiadané fotokópie spisového materiálu. Ing. Branislav Baláž bol pri poslednom nazeraní do spisu vyzvaný na prípadný jeho návrh ďalšieho dokazovania, pričom sa vyjadril, že žiaden návrh na dokazovanie nemá.

Upovedomenie ku konaniu v novom prejednaní bolo zverejnené verejnou vyhláškou dňa 22.06.2017 s možnosťou zaslania pripomienok do piatich dní. Upovedomenie sa teda doručovalo verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Špania Dolina. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia, to znamená, že posledný deň tejto 15 dňovej lehoty pripadol na 07.07.2017, čo je dňom doručenia. Dňom 08.07.2017 začala plynúť päťdňová lehota na pripomienkovanie a skončila dňom 12.07.2017. Na tomto novom prejednávaní a rozhodovaní neboli v stanovenom termíne vznesené žiadne návrhy, ani pripomienky. Dňa 14.07.2017 prišli na obecny úrad po termíne neopodstatnené námietky účastníka konania Ing. Branislava Baláža s dňom podania na pošte 13.07.2017 prostredníctvom odosielateľa Barbora Hrivňáková. Vzhľadom k tomu, že boli podané po termíne stanovenej lehoty určenej na vyjadrenie, správny orgán pripomienky neposudzoval.


Vodoprávny úrad konštatuje, že boli splnené podmienky na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, odbere podzemných vôd a užívaní stavby.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie, podkladov, dokladov a záverov z konania, stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia v rozsahu horeuvedeného. Vzhľadom k tomu, že nie sú ohrozené ani poškodzované vodohospodárske a všeobecné záujmy, vyhovel tunajší úrad žiadosti žiadateľa a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov skúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.




Mgr. Martina Wilhelmerová
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** podľa ust. § 26 ods. 1 zák. číslo 71/1976 Z. z. o správnom konaní.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z. z., musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Špania Dolina, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Toto rozhodnutie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Špania Dolina – www.spaniadolina.sk.



OBEC
Špania Dolina
974 01 01

09.08.2017

Vyvesené na úradnej tabuli obce Špania Dolina
deň, pečiatka, podpis

Zvesené z úradnej tabule obce Špania Dolina
deň, pečiatka, podpis

Doručí sa: Lucia Bretscherová, Buechlenweg 8b, 8805 Richterswill, Švajčiarsko
MUDr. Ivan Belan, Haškova 53, 974 11 Banská Bystrica
Peter Vlček, Sládkovičova 44, 974 05 Banská Bystrica
Ing. Michal Gajdoš, Pieninská 1, 974 11 Banská Bystrica
Ing. Branislav Baláž, Limbova 11, 974 09 Banská Bystrica
Barbora Hrivňáková, Družstevná 74, 976 32 Badín
JUDr. Peter Púchovský, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
Ďalší účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Nám. L. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
2. Lesy SR š. p., OZ, Lichardova 52, 976 12 Slovenská Lupča
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
4. SPP – Distribúcia, a. s., RC – Juh, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
5. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
6. UPC Slovensko s. r. o., Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
7. Orange Slovensko a. s., Správca PTZ, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
8. Telefonica O2 Slovakia, s. r. o., pobočka Banská Bystrica, ESC-Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
9. Krajské riaditeľstvo PZ, Odbor telekomunikácií a informatiky, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
10. Stredoslovenská energetika, s., Švantnerova 9, 974 01 Banská Bystrica
11. SHMÚ, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica